



Gecontroleerde Verklaring

Warmtenet Duiven, Westervoort en Arnhem t.b.v. NTA 8800

Code verklaring: 20201670GK
Verklaring geldig vanaf 2-12-2019 tot 2-12-2022

Verklaring voor NEN 7120, ISSO 82.1 NV en ISSO 75, zie 20191445GGRVUW

Product: Warmtenet in Duiven, Westervoort en Arnhem met warmte van AVR Duiven.

Beoordeling door het College

Het College heeft de door Vattenfall ingediende EMG-verklaring voor het warmtenet van Vattenfall in Duiven, Westervoort en Arnhem gecontroleerd en beoordeeld. De EMG-verklaring is opgesteld volgens NEN 7125.

Het College is tot de conclusie gekomen, dat de EMG verklaring van het warmtenet van Vattenfall in Duiven, Westervoort en Arnhem voldoende is onderbouwd. Het College heeft de betreffende EMG verklaring goedgekeurd voor de periode van 3 jaar.

	Primaire energiefactor ($f_{P;del}$)	Hernieuwbare energiefactor (f_{Pren})	CO2-emissie-coëfficiënt (KCO2) [kg/kWh]
Primair warmtenet Vattenfall	0,16	0,81	0,17 (forfaitair)
Secundair warmtenet Vattenfall	0,21		

	Gebaseerd op
De primaire energiefactor	berekende en eventueel gemeten waarden

*BCRG heeft per 1 januari 2014 de taken ten aanzien van de databank van ISSO en KBI overgenomen.