

Codering:	20220008GK
Betreft:	Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NEN 7120, NTA 8800
Fabrikanten:	JA-Solar
Leverancier:	JA-Solar
Categorie:	PV-panelen
Ingangsdatum verklaring:	30-09-2015 / laatste toegevoegd 01-10-2019
Geldigheidsduur verklaring:	
Blad	1 van 3

PV-paneel		Piek vermogen paneel [Wp]	Oppervlakte per paneel (m ²)	Piekvermogen per m ² paneel [Wp/m ²]*		Datum toegevoegd
Merk	Type			NTA 8800: 2020	NTA 8800: 2022	
JA-Solar	JAM60S10-330/PR	330	1,68	195	196,43	01-10-19
JA-Solar	JAM60S10-335/PR	335	1,68	195	199,40	01-10-19
JA-Solar	JAM60S10-340/PR	340	1,68	200	202,38	01-10-19
JA-Solar	JAM60S10-335/MR	335	1,68	195	199,40	01-10-19
JA-Solar	JAM60S10-340/MR	340	1,68	200	202,38	01-10-19
JA-Solar	JAM60S17-320/MR	320	1,68	190	190,48	01-10-19
JA-Solar	JAM60S17-325/MR	325	1,68	190	193,45	01-10-19
JA-Solar	JAM60S12-305/PR	305	1,65	180	184,85	01-10-19
JA-Solar	JAM60S12-310/PR	310	1,65	185	187,88	01-10-19
JA-Solar	JAM60S12-315/PR	315	1,65	190	190,91	01-10-19
JA-Solar	JAM60S16-310/PR	310	1,65	185	187,88	01-10-19
JA-Solar	JAP60S09-285/SC	285	1,65	170	172,73	01-10-19
JA-Solar	JAP60S10-280/SC	280	1,68	165	166,67	01-10-19
JA-Solar	JAP60S10-290/SC	290	1,68	170	172,62	01-10-19
JA-Solar	JAP60S10-285/SC	285	1,68	165	169,64	22-05-19
JA-Solar	JAM60D00-310/BP	310	1,66	185	186,75	22-05-19
JA-Solar	JAM60D00-315/BP	315	1,66	185	189,76	22-05-19
JA-Solar	JAM72D00-375/BP	375	1,99	185	188,44	22-05-19
JA-Solar	JAM60S03-320/PR	320	1,66	190	192,77	22-05-19
JA-Solar	JAM60S03-325/PR	325	1,66	195	195,78	22-05-19
JA-Solar	JAM60S09-320/PR	320	1,66	190	192,77	22-05-19
JA-Solar	JAM60S09-325/PR	325	1,66	195	195,78	22-05-19
JA-Solar	JAP60S09-275/SC	275	1,66	165	165,66	22-05-19

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m² naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m² afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120 dient het Wp/m² uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m² uit de kolom NTA 8800 2022 te worden gebruikt.

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat het betreffende paneel is toegepast.

Codering:	20220008GK
Betreft:	Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NEN 7120, NTA 8800
Fabrikanten:	JA-Solar
Leverancier:	JA-Solar
Categorie:	PV-panelen
Ingangsdatum verklaring:	30-09-2015 / laatste toegevoegd 01-10-2019
Geldigheidsduur verklaring:	
Vervolgblad	2 van 3

PV-paneel		Piek vermogen paneel [Wp]	Oppervlakte per paneel (m ²)	Piekvermogen per m ² paneel [Wp/m ²]*		Datum toegevoegd
Merk	Type			NTA 8800: 2020	NTA 8800: 2022	
JA-Solar	JAP72S09-335/SC	335	1,97	165	170,05	22-05-19
JA-Solar	JAP72S09-340/SC	340	1,97	170	172,59	22-05-19
JA-Solar	JAM60S01-310/PR	310	1,64	185	189,02	22-05-19
JA-Solar	JAM60S01-315/PR	315	1,64	190	192,07	22-05-19
JA-Solar	JAM60S01-320PR	320	1,64	195	195,12	22-05-19
JA-Solar	JAM60S02-305/PR	305	1,64	185	185,98	22-05-19
JA-Solar	JAM60S02-280/PR	280	1,64	170	170,73	15-10-18
JA-Solar	JAM60S01-305/PR	305	1,64	185	185,98	17-08-18
JA-Solar	JAM60S07-295/PR	295	1,64	180	179,88	17-08-18
JA-Solar	JAM60S07-300/PR	300	1,64	180	182,93	17-08-18
JA-Solar	JAP72S01-320/SC	320	1,64	160	195,12	17-08-18
JA-Solar	JAP72S01-325/SC	325	1,64	165	198,17	17-08-18
JA-Solar	JAP72S01-330/SC	330	1,64	165	201,22	17-08-18
JA-Solar	JAM60S01-300/PR	300	1,64	180	182,93	07-11-17
JA-Solar	JAM60S05-295/PR	295	1,64	180	179,88	07-11-17
JA-Solar	JAM60S05-300/PR	300	1,64	180	182,93	07-11-17
JA-Solar	JAM60S02-280/SC	280	1,64	170	170,73	07-11-17
JA-Solar	JAM60S02-285/SC	285	1,64	170	173,78	07-11-17
JA-Solar	JAM60S02-295/PR	295	1,64	180	179,88	07-11-17
JA-Solar	JAM60S02-300/PR	300	1,64	180	182,93	07-11-17
JA-Solar	JAM6(K)(BK)-60-300/PR	300	1,64	180	182,93	07-11-17
JA-Solar	JAM60S07-275/SC	275	1,64	165	167,68	07-11-17
JA-Solar	JAM60S07-280/SC	280	1,64	170	170,73	07-11-17

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m² naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m² afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120 dient het Wp/m² uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m² uit de kolom NTA 8800 2022 te worden gebruikt.

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat het betreffende paneel is toegepast.

Codering:	20220008GK
Betreft:	Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring
Toepassing:	NEN 7120, NTA 8800
Fabrikanten:	JA-Solar
Leverancier:	JA-Solar
Categorie:	PV-panelen
Ingangsdatum verklaring:	30-09-2015 / laatste toegevoegd 01-10-2019
Geldigheidsduur verklaring:	
Vervolgblad	3 van 4

PV-paneel		Piek vermogen paneel [Wp]	Oppervlakte per paneel (m ²)	Piekvermogen per m ² paneel [Wp/m ²]*		Datum toegevoegd
Merk	Type			NTA 8800: 2020	NTA 8800: 2022	
JA-Solar	JAM60S07-295/PR	295	1,64	180	179,88	07-11-17
JA-Solar	JAM6(K)(BK)(SE)-60-295/PR	295	1,64	180	179,88	07-11-17
JA-Solar	JAM6(K)(BK)(SE)-60-300/PR	300	1,64	180	182,93	07-11-17
JA-Solar	JAP60S01-270/SC	270	1,64	165	164,63	07-11-17
JA-Solar	JAP60S01-275/SC	275	1,64	165	167,68	07-11-17
JA-Solar	JAP6(K)-72-325/4BB	325	1,94	165	167,53	07-11-17
JA-Solar	JAP6-60-270/4BB	270	1,64	165	164,63	16-01-17
JA-Solar	JAP6(K)-60-270/4BB	270	1,64	165	164,63	16-01-17
JA-Solar	JAP6(K)-60-275/4BB	275	1,64	165	167,68	16-01-17
JA-Solar	JAM6(K)-60-295/PR,	295	1,64	180	179,88	16-01-17
JA-Solar	JAM6(K)-60-300/PR,	300	1,64	180	182,93	16-01-17
JA-Solar	JAM6(K)(BK)-60-290/PR,	290	1,64	175	176,83	16-01-17
JA-Solar	JAM6(K)(BK)-60-295/PR,	295	1,64	180	179,88	16-01-17
JA-Solar	JAM6(K)(BK)-275/4BB	275	1,64	165	167,68	16-01-17
JA-Solar	JAM6(K)(BK)-280/4BB	280	1,64	170	170,73	16-01-17
JA-Solar	JAMP6-60-265/4BB	265	1,64	160	161,59	16-01-17
JA-Solar	JAM6(K)(BK)-60-265/4BB	265	1,64	160	161,59	16-09-16
JA-Solar	JAM6(K)(BK)-60-270/4BB	270	1,64	165	164,63	16-09-16
JA-Solar	JAM6(K)-60-290/PR	290	1,64	175	176,83	02-06-16
JA-Solar	JAM6(K)(SE)-60-285/PR	285	1,64	170	173,78	02-06-16
JA-Solar	JAM6(K)(SE)-60-290/PR	290	1,64	175	176,83	02-06-16
JA-Solar	JAM6(K)(BK)-60-280/PR	280	1,64	170	170,73	02-06-16
JA-Solar	JAM6(K)(BK)-60-285/PR	285	1,64	170	173,78	02-06-16

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m² naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m² afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120 dient het Wp/m² uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m² uit de kolom NTA 8800 2022 te worden gebruikt.

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat het betreffende paneel is toegepast.

Codering:	20220008GK					
Betreft:	Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring					
Toepassing:	NEN 7120, NTA 8800					
Fabrikanten:	JA-Solar					
Leverancier:	JA-Solar					
Categorie:	PV-panelen					
Ingangsdatum verklaring:	30-09-2015 / laatste toegevoegd 01-10-2019					
Geldigheidsduur verklaring:						
Vervolgblad	4 van 4					
PV-paneel		Piek vermogen paneel [Wp]	Oppervlakte per paneel (m2)	Piekvermogen per m2 paneel [Wp/m2]*		Datum toegevoegd
Merk	Type			NTA 8800: 2020	NTA 8800: 2022	
JA-Solar	JAM6(K)(BK)(SE)-60-265/4BB	265	1,64	160	161,59	02-06-16
JA-Solar	JAM6(K)(BK)(SE)-60-270/4BB	270	1,64	165	164,63	02-06-16
JA-Solar	JAM6(K)(BK)(SE)-60-280/PR	280	1,64	170	170,73	02-06-16
JA-Solar	JAM6(K)(BK)(SE)-60-285/PR	285	1,64	170	173,78	02-06-16
JA-Solar	JAP6(SE)-60-265/4BB/RE	265	1,64	160	161,59	02-06-16
JA-Solar	JAP6(SE)-60-270/4BB/RE	270	1,64	165	164,63	02-06-16
JA-Solar	JAP6(SE)-72-315/4BB	315	1,94	160	162,37	02-06-16
JA-Solar	JAP6(SE)-72-320/4BB	320	1,94	165	164,95	02-06-16
JA-Solar	JAM6(R)(BK) 60-265	265	1,64	160	161,59	30-09-15
JA-Solar	JAM6(R)(BK) 60-270	270	1,64	165	164,63	30-09-15

* In de NTA 8800 van 2020 (NEN 7120) wordt het Wp/m2 naar beneden afgerond op een veelvoud van 5 W. In de NTA 8800 van 2022 is deze afrondingsregel komen te vervallen en wordt het Wp/m2 afgerond op 2 decimalen. Voor een berekening met de NTA 8800 2020 of NEN 7120 dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2020 te worden gebruikt. Voor een berekening met de NTA 8800 2022 dient het Wp/m2 uit de kolom NTA 8800 2022 te worden gebruikt.

De piekvermogens uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat het betreffende paneel is toegepast.