Gecontroleerde Verklaring
Energiefactoren warmtenet Eneco ´Utrecht en Nieuwegein ´ t.b.v. NTA 8800

Code verklaring: 20250212GK

Verklaring geldig vanaf 20-07-2025 tot 20-07-2028

Product: Primair en secundair Warmtenet Utrecht en Nieuwegein

Beoordeling door het College

Het College heeft de door Eneco ingediende EMG-verklaring van het warmtenet Utrecht en Nieuwegein, zie volgende bladzijde voor postcodes, gecontroleerd en beoordeeld. De EMG-verklaring is opgesteld door Eneco conform bijlage P van de NTA 8800 2024.
Het College is tot de conclusie gekomen, dat de EMG-verklaring van het warmtenet Utrecht en Nieuwegein voldoende is onderbouwd. Het College heeft de betreffende EMG-verklaring goedgekeurd voor de hierboven vermelde periode.

	Regeling	afgifte temperatuur $T_{aflever:warmte}$ (°C)	Primaire energiefactor ($f_{P;del}$)	Hernieuwbare energiefactor (f_{Pren})	CO2-emissiecoëfficiënt (K_{CO2}) [kg/kWh]
Eneco Warmte via het primaire warmtenet	constant	A (zie hieronder)	0,40	0,55	0,084
Eneco Warmte via het secundaire warmtenet			0,50		0,105

	Gebaseerd op
De primaire energiefactor	berekende en deels gemeten waarden

A: Zie de leveringsovereenkomst of het verbruikskostenoverzicht dat de eigenaar/gebruiker van de Energieleverancier heeft ontvangen.
Als deze informatie niet bekend is moet $T_{aflever;warmte} \geq 60°C$ worden aangehouden.

BCRG code: 20250212GK

Kwaliteitsverklaring NTA 8800

Warmtenet Utrecht en Nieuwegein

Deze verklaring, opgesteld door Eneco op 17 juni 2025, vermeldt de energieprestatie van de stadswarmte geleverd via het Stadswarmtenet Utrecht en Nieuwegein in de postcodegebieden:

3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3451 3454 3511 3512 3513 3515

3521 3522 3526 3527 3528 3531 3533 3534 3541 3542 3543 3544 3545 3551

3552 3554 3555 3561 3562 3563 3564 3571 3572 3581 3582 3583 3584

De waarden in deze verklaring zijn opgesteld en onderbouwd volgens NTA8800:2024. De verklaring is gebaseerd op berekende en deels gemeten waarden.

Deze verklaring betreft aansluitingen op het primaire en secundaire warmtenet. Voor beide geldt een verschillende waarde zoals onderstaand weergegeven.

Product	Primaire energiefactor (fP;del)	Hernieuwbare energiefactor (fPren)	CO_2-emissiecoëffieciënt (kCO_2) [kg/kWh]
Eneco Warmte via primair warmtenet	0,40	0,55	0,084
Eneco Warmte via secundair warmtenet	0,50	0,55	0,105

Deze verklaring heeft een geldigheid tot 20-07-2028.
Voor vragen kunt u contact opnemen met: verklaringen_info@eneco.com.

Eneco